

Josef Huber · SMD-Technik · Hauptstraße 42 · D-83349 Freutsmoos


Hauptstraße 42
D-83349 Freutsmoos
Tel. 08629/1579
Fax 08629/1779
E-Mail:
huber_josef@freenet.de
www.huberbox.de

Adapterstecker 15-polig/ 25-polig

Datum

Belegung nach Siemens/ 1Vss:

1= +5Volt	9= +Sens
2= 0 Volt/Masse	10= R
3= A	11= -Sens
4= A-	12= R-
5= Innenschirm	13=
6= B	14=
7= B-	15=
8=	



vom Meßsystem

Belegung nach Siemens 25-polig:

1= +5 Volt	14= Sens+
2= 0 Volt/Masse	15=
3= A	16= Sens-
4= A-	17= R
5= Innenschirm	18= R-
6= B	19=
7= B-	20=
8= Innenschirm	21=
9=	22=
10=	23=
11=	24= Innenschirm
12=	25=
13=	

zur Steuerung