



Hauptstraße 42  
 D-83349 Freutsmoos  
 Tel. 08629/1579  
 Fax 08629/1779  
 E-Mail:  
 huber\_josef@freenet.de  
 www.huberbox.de

## Meßsystemanschalter Siemens DRIVE CLIQ Relais

Datum \_\_\_\_\_



### Belegung DRIVE-CLIQ

- 1= TXP
- 2= TXN
- 3= RXP
- 4=
- 5=
- 6= RXN
- 7=
- 8=
- A= +24V
- B= 0V

Abbildung ca. Originalgröße  
 Abmessungen ca. 43x76mm Höhe 50mm  
 Aufschnappbar auf Hutschiene